ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

*пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, (4872)31-19-04 E-mail: nadzor@rtntula.ru*

# ПРЕДПИСАНИЕ№ 13-16/326

**300002, г. Тула, ул. Октябрьская, 41**
(место составления предписания)

**01.11.2017.**
(дата составления предписания)
**14:00**
(время составления предписания)

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (далее – МБУДО «ЦВР»)**
(полное наименованиеюридического лица,индивидуального предпринимателя)

Нами (мною), **главным государственным инспектором Трухтановым Владимиром Ивановичем**
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)
в процессе проводимой (проведенной) плановой проверки, согласно приказу (распоряжению) **от 04.10.2017 г. № 1-1734-р заместителя руководителя Приокского Управления Ростехнадзора деятельности МБУДО «ЦВР», ИНН 7103013251, ОГРН 1027100519489, юр. адрес: 300002, г. Тула, ул. Октябрьская, 41, факт. адрес: 300002, г. Тула, ул. Октябрьская, 41, г. Тула, ул. Штыковая, 45, тел: 8 (4872) 47-17-07, 8 (4872) 47-11-09, 8 (4872) 47-10-09**
(полноенаименованиеюридического лица, индивидуального предпринимателя)
соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики в присутствии: **директора МБУДО «ЦВР» Красновой Людмилы Николаевны, действующей на основании Устава и Приказа от 28 февраля 1984 года № 21 по Тульскому городскому отделу народного образования**
(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)
выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

| №№ пп | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения | Срок устранения нарушения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **В организации имеются** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **следующие нарушения в организации эксплуатации электрохозяйства и управлении им, так например:** | | | |
| 1.1 | В учреждении, назначенные Приказом от 09.01.2017 № 03/1 «О назначении ответственного за электрохозяйство» ответственным за электрохозяйство зам. директора по АХР Прокофьева Н.В. и заместителем ответственного за электрохозяйство заведующая отделом Кузнецова Н. Е. не прошли очередную проверку знаний. | *П. 1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.,* | Устранить указанное нарушение. Отстранить от обязанностей ответственного за электрохозяйство и заместителя ответственным за электрохозяйство до получения соответствующей группы по электробезопасности. | 28.03. 2018 |
| 1.2 | В п. 1.1 должностной инструкции ответственного за электрохозяйство МБУДО «ЦВР» от 30.08.2017 № 74 не конкретизировано напряжения электроустановок, где он является ответственным за электрохозяйство. | *П. 1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.* | Устранить указанное нарушение. | 28.01. 2018 |
| 1.3 | В п. 1.1 должностной инструкции ответственного за электрохозяйство МБУДО «ЦВР» от 30.08.2017 № 74 подчиненность ответственного за электрохозяйство требует уточнения, так как в учреждении отсутствует должность главного инженера. | *П. 1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.* | Устранить указанное нарушение. | 28.01. 2018 |
| 1.4 | В п. 1.6 должностной инструкции ответственного за электрохозяйство МБУДО «ЦВР» от 30.08.2017 № 74 требует уточнения, так как не соответствует Приказом от 09.01.2017 № 03/1 «О назначении ответственного за электрохозяйство». | *П. 1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.* | Устранить указанное нарушение. | 28.01. 2018 |
| 1.5 | В приказе от 09.01.2017 № 05/1 «О присвоении 1 группы по электробезопасности | Приказ от 24.07 № 328н Минтруда и соцзащиты России «Об утверждении | Устранить указанное нарушение. | 28.12. 2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | неэлектротехническому персоналу» приведена ссылка на недействующий в настоящее время нормативно-технический документ – Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. | правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» | | |
| 1.6 | В приказе от 09.01.2017 № 05/1 «О присвоении 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу» назначены ответственными за проведение инструктажа и присвоение I группы по электробезопасности работники не прошедшие очередную проверку знаний по электробезопасности. | *П. 1.4.4 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег № 4145 от 22.01.2003* | Устранить указанное нарушение. | 28.01. 2018 |
| 1.7 | В помещении электрощитовой отсутствуют перечень электрозащитных средств, который должен быть утвержден руководителем организации или ответственным за электрохозяйство. | *П. 1.2.3, 1.3.9 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003 г. №* | Устранить указанное нарушение. | 28.01. 2018 |
| 1.8 | Присвоение работникам учреждения I группы по электробезопасности произведено не прошедшими очередную проверку знаний по электробезопасности и не имеющей соответствующей группы по электробезопасности персоналом. | *П. 1.4.4 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег № 4145 от 22.01.2003* | Устранить указанное нарушение. | 28.01. 2018 |
| 1.9 | В учреждении отсутствует Перечень инвентарных средств защиты распределенных между объектами. | *п 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003* | Устранить указанное нарушение. | 28.01. 2018 |
| 2 | **Эксплуатация электроустановок учреждения ведется с нарушением Норм и Правил, например:** | | | |
| 2.1 | Высота установки розеток, например: в помещениях левого крыла здания по ул. Октябрьской, 41, предназначенных для пребывания детей (танцевальный класс и. т. д), а также в помещении | *п.п.1.7.2; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом* | Устранить указанное нарушение. | 28.12. 2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | кабинета ИЗО и т.д. по адресу: ул. Штыковая, 45 составляет ниже предписываемого действующими правилами уровня установки розеток в 1,8 метра. | *Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г*<br><br>*п.п.6.6.30 Правила устройства электроустановок. Утверждены Министерством топлива и энергетики Российской Федерации - приказ от06.10.1999 № 204.Введены в действие 01.06.2000* | | |
| 2.2 | В помещение для приема пищи по адресу: ул. Штыковая, 45 электропитание бытового холодильника, который относится к I классу электроприемников по способы защиты от поражения электрическим током, осуществлено от розетки, не имеющей защитного контакта и групповой линии не имеющей защитного проводника. | *п.п. 1.7.2, 2.7.14; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г П. 1.7.76, 1.7.78, 7.169. Правил устройств электроустановок. Утверждены Министерством энергетики Российской Федерации приказом от08.07.2002 года № 204. Введены в действие 01.01.2003.* | Устранить указанное нарушение. | 28.12. 2017 |

На основании статьи 21 пункта 2, статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю (представителю) **МБУДО «ЦВР», факт.адрес (место осуществления деятельности): 300002, г. Тула, ул. Октябрьская, 41**

фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства),

предписывается устранить вышеуказанные и аналогичные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее **28.03.2018** направить

(дата)

Руководителю Приокского управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.
Предписание выдали (ал):

**Главный государственный инспектор**
**Трухтанов В.И.** _____
*(ФИО)* *(Подписи)*

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

**Краснова Людмила Николаевна, директор МБУДО «ЦВР», действующая на основании Устава и Приказа от 28 февраля 1984 года № 21 по Тульскому городскому отделу народного образования**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должнос руководителя, иного должностного лица или уполномоченно представителя юридического лица, индивидуальног предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**«01» ноября 2017 г.** _____
(подпись)