29.09.2021 КНМ № 71220061000201132259

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Зареченскому округу)

300002, г. Тула, ул. Литейная, д. 24, тел.: (4872)47-23-59, эл. почта: ond-zarech@inbox.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 18/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: *Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества»*

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Врио главного государственного инспектора

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Зареченского округа г. Тулы по пожарному надзору Врио начальника ОНД и ПР г. Тулы (по Зареченскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области майора внутренней службы Агурьяновым Николаем Витальевичем № 18 от 25.02.2022г. в период с «09» марта 2022 г. по «15» марта 2022 г.

органа государственного пожарного надзора)

проведено: Плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: *Директор Муниципального бюджетного учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Бабичева Наталия Владимировнаи и заместитель директора по АХР Прокофьева Надежда Васильевна.*

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Выполнить систему автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями действующего законодательства (кабели и провода установки пожарной сигнализации выполнить с применением кабельной продукции отвечающей требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»).	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года; п. 4.5 Свод правил СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности", п. 6 табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».	31.03.2023г.	
2.	Обеспечить формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения более чем от одного пожарного извещателя.	п. 14.2, приложение Р Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	31.03.2023г.	
3.	Выполнить переработку и предоставить в органы федерального государственного пожарного надзора декларацию пожарной безопасности.	ст. 64 ч. 4, 6, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	31.03.2023г.	
4.	Обеспечить беспрепятственный проход на путях эвакуации у кабинета школы раннего развития	п. 27а «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года.	31.03.2023г.	
5.	Обеспечить объект защиты планами эвакуации в соответствии с объемно-планировочным решениям здания.	п. 5 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года.	31.03.2023г.	
6.	Обеспечить хранение на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технических средств, функционирующих в составе указанных систем, и результатов пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года.	31.03.2023г.	
7.	Обеспечить помещение подвала за тиром пожарными извещателями.	ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 16е «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением	31.03.2023г.	

		Правительства РФ от 16.09.2020 года.		
8.	Выполнить эвакуационный выход из помещений 2-го этажа на лестницу 3-го типа в соответствии с требованиями.	п. 2, ч. 3, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	31.03.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор МБУДО «УВР»
Н.В. Данилина

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора Зареченского округа г. Тулы по пожарному надзору заместитель начальника ОНД и ПР г. Тулы (по Зареченскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковник внутренней службы
Красников Роман Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.