

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области  
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, т. 56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности г. Тулы (по Зареченскому округу) ГУ МЧС России по ТО  
300002, г. Тула, ул. Литейная, д. 24, т. 47-23-59, 47-57-91

**Предписание № 368 / 1 / 1 - 2**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

*Муниципальной бюджетной организации дополнительного образования*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее

*«Центр внешкольной работы»*

при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя (гражданина), собственника имущества и т.п.)

*Директору МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» Красновой Людмиле Николаевне*

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Тулы (по Зареченскому округу) по пожарному надзору № 368 от « 25 » ноября 201 5 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с 15 ч. 00 мин. « 09 » декабря 201 5 г. по 18 ч. 00 мин. « 09 » декабря 201 5 г. проведена внеплановая выездная проверка:

*инспектора Отдела надзорной деятельности г. Тулы (по Зареченскому округу) ГУ МЧС России*  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*по Тульской области капитаном вн. службы ГАВРЮХИНЫМ Сергеем Николаевичем*  
проведившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

*помещений МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 41*

совместно с *директором МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» Красновой Людмилой Николаевной*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Выполнить ограждение на кровле здания центра.	п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	до 01.12.2016 г.	
2.	Выполнить перегородку на 2-м этаже здания центра с пределом огнестойкости не ниже R 45 (0.45 часа).	п. 5.14* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	до 01.12.2016 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



инспектор ОНД г. Тулы (по Зареченскому округу)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

ГАВРЮХИН С. Н.

М.П.

« 09 » декабря 20 14 г.

**Предписание для исполнения получил(а):**

Краснова  
(подпись)

Директор МБОУ ДО «Центр внешкольной работы»

(должность, фамилия, инициалы)

КРАСНОВА Л. Н.

«    » декабря 20 14 г.

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99

№	Дата	Содержание	Исполнитель	Срок
1	01.12.2014 г.	Выявлены нарушения требований пожарной безопасности в отношении помещений в здании образовательного учреждения.	Краснова Л.Н.	01.12.2014 г.
2	01.12.2014 г.	Выявлены нарушения требований пожарной безопасности в отношении помещений в здании образовательного учреждения.	Краснова Л.Н.	01.12.2014 г.