



**Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования**

**«Центр внешкольной работы»
(МБУДО «ЦВР»)**

Россия, 300002, г. Тула, ул. Октябрьская, д.41
тел./факс (4872) 47-17-07
e/mail: tula-cvr@tularegion.org
сайт: www.cvrtula.ru

Руководителю
Приокского управления
Ростехнадзора
В.Г. Челенко

от 27.03.2018 № 67

Администрация муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» уведомляет об исполнении Предписания №13-16/326 от 01.11.2017 года:

№ 1.1 – отстранены от обязанностей и направлены на курсы в Автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования «Образовательный центр технической подготовки кадров», для получения соответствующей группы по электробезопасности ответственный за электрохозяйство и лицо его замещающее.

№ 1.2,1.3,1.4 – в должностной инструкции ответственного за электрохозяйство МБУДО «ЦВР» от 30.08.2017 №74 в п.1.1,п. 1.6 внесены исправления.

№ 1.5,1.6,1.8 – устранены указанные нарушения.

№ 1.7 - в помещениях, где находятся электрощиты, вывешены перечни электротехнических средств, утвержденных директором Центра.

№ 1.9 - составлен Перечень инвентарных средств защиты, распределенных между объектами, утвержденный директором Центра.

№ 2.1,2.2 – нарушения устранены, высота розеток соответствует предписанному действующими правилами уровню установки розеток в 1,8 метра.

Директор МБУДО «ЦВР»

Л.Н. Краснова